

Obiectiv: CLADIRE BIROURI INFOCONS  
 Adresa: VIITORULUI, nr. 133, sect. 2, Bucuresti  
 Beneficiar: ASOCIATIA INFOCONS

**Specialitate: Instalatii Sanitare**

**1. Alimentare cu apa rece si apa calda**

Nr. Crt.	Denumirea	U.M.	Cantitate
1	Lavoar L= 600 mm tip Ideal Standard Lea sau similar	buc	26
2	Dispozitiv de fixare pentru lavoare	buc	26
3	Spalatoare vase inox	buc	3
4	Dispozitiv de fixare spalatoare	buc	3
5	Vas WC -tip Ideal Standard Conect Arc sau similar	buc	19
6	Rezervor WC - conform fisa tehnica	buc	19.00
7	Dispozitiv de fixare WC + rezervor	buc	19
8	Cada de baie conf fisa tehnica	buc	3
9	Sifon cu ventil tip butelie, pentru lavoar Dn32/Dn40	buc	26
10	Sifon antispumant de pardoseala Dn50	buc	8
11	Sifon cu ventil tip butelie, pentru spalator Dn40	buc	3
12	Sifon cu ventil pentru cada de baie Dn40	buc	3
13	Ventil scurgere pentru lavoar	buc	26
14	Ventil scurgere pentru spalator	buc	3
15	Rama+capac vas WC	buc	19
16	Racorduri flexibile 1/2" x 500mm	buc	77
17	Baterie monocomanda stativa, lavoar	buc	26
18	Baterie monocomanda stativa, spalator	buc	3
19	Baterie monocomanda, cu dus flexibil	buc	3
20	Robinet coltar 1/2"	buc	77
21	Robinet cu obturator sferic pasaj total 3/4",cu racord olandez	buc	16
22	Robinet cu obturator sferic pasaj total 1",cu racord olandez	buc	10
23	Montare contor de apa rece Dn32	buc	5
24	Montare filtru impuritati Dn32	buc	5
25	Tub PP-R Verde AQUATHERM pt instalatii sanitare SDR 6 S , PN 10 bar, D.20x2,2mm	ml	310
26	Tub PP-R Verde AQUATHERM pt instalatii sanitare SDR 6 S , PN 10 bar, D.25x2,8mm	ml	200
27	Tub PP-R Verde AQUATHERM pt instalatii sanitare SDR 6 S , PN 10 bar, D.32x4,4mm	ml	24
28	Tub PP-R Verde AQUATHERM pt instalatii sanitare SDR 6 S , PN 20 bar, D.63x7,1mm	buc	10
29	Tub din spumă de polietilenă (0,035 W/m x K) cu grosimea de 20mm pentru conducte de apa D.20mm	ml	310
30	Tub din spumă de polietilenă (0,035 W/m x K) cu grosimea de 20mm pentru conducte de apa D.25mm	ml	200
31	Tub din spumă de polietilenă (0,035 W/m x K) cu grosimea de 20mm pentru conducte de apa D.32mm	ml	24
32	Tub din spumă de polietilenă (0,035 W/m x K) cu grosimea de 20mm pentru conducte de apa D.63mm	ml	10
33	Piesa de trecere cu racord olandez FE 16-1/2"	buc	77
34	Piesa de trecere cu racord olandez FE 25-1"	buc	32
35	Piesa de trecere cu racord olandez FE 32-1"	buc	10
36	Piesa de trecere cu racord olandez FE 63-1"	buc	5
37	Proba de presiune	ml	544
38	Spalare instalatie	ml	544
	<b>Total</b>		

Obiectiv: CLADIRE BIROURI INFOCONS

Adresa: VIITORULUI, nr. 133, sect. 2, Bucuresti

Beneficiar: ASOCIATIA INFOCONS

<b>2. Canalizare menajera</b>			
<b>Nr. Crt.</b>	<b>Denumirea</b>	<b>U.M.</b>	<b>Cantitate</b>
1	Tub Pp 40x500	buc	3
2	Tub Pp40x1000	buc	6
3	Tub Pp50x500	buc	32
4	Tub Pp50x1000	buc	18
5	Tub Pp110x500	buc	19
6	Tub Pp110x1000	buc	8
7	Tub Pp110x2000	buc	8
8	Cot Pp40/45grd	buc	12
9	Cot Pp50/45grd	buc	32
10	Cot Pp110/45grd	buc	19
11	Ramificatii redusa Pp50/40 45grd	buc	6
12	Ramificatii redusa Pp110/50 45grd	buc	11
13	Ramificatii egale Pp110/110 45grd	buc	19
14	Piese de curatire 110	buc	4
15	Montaj tuburi de canalizare Pp	ml	57
16	Proba de etanșeitate și funcționare conducte canalizare	ml	57
17	Spalare instalatie	ml	57
<b>Total sanitare interioare</b>			

InfoCONS  
protectia-consumatorilor.ro

Obiectiv: CLADIRE BIROURI INFOCONS  
 Adresa: VIITORULUI, nr. 133, sect. 2, Bucuresti  
 Beneficiar: ASOCIATIA INFOCONS

#### 4. Lista materiale instalatii de stins incendiu

<b>HIDRANTI INTERIORI, GRUP POMPARE , REZERVOR</b>			
<b>Nr. Crt.</b>	<b>Denumirea</b>	<b>U.M.</b>	<b>Cantitate</b>
1	Teava din otel zincata pentru instalatii STAS 7656 sau similar, cu filet si mufa, cu D=3" inclusive piesele de legatura (coturi, mufe, etc) si elementele de sustinere	ml	25
2	Teava din otel zincata pentru instalatii STAS 7656 cu filet si mufa pentru montare in instalatii de hidranti interior D=2" inclusive piesele de legatura (mufe,etc) si elementele de sustinere	ml	15
3	Teava din otel neagra, fara sudura cu D=4" inclusiv piesele de legatura (coturile, etc) si elementele de sustinere (preaplin)	ml	6
4	Cot din fonta maleabila, zincata cu D=2"	buc	5
5	Idem, D=3"	buc	7
6	Teu neegal din fonta maleabila, zincat D=3"x2"x3"	buc	4
7	Reductie din fonta, maleabila, zincata D=3"x2"	buc	1
8	Hidranta de incendiu D=2" montata aparent in cutie metalica STAS 3081 sau similar, complet echipat	buc	5
9	Confectii metalice diverse	kg	100
10	Vopsirea manuala a conductelor cu vopsea de ulei de culoare rosie	mp	6.5
11	Robinet cu sertar pana si corp oval, cu roata de manevra si tija neascendente si cu racordurile prin flanse, D=80mm (3")	buc	3
12	Racord elastic cu falne D=80mm (3") cu flanse , montat pe conductele de aspiratie si refulare	buc	2
13	Flanse rotunde, plate, pentru imbinare prin brazare, D=80mm, Pn16	buc	4
14	Racorduri fixe tip A pentru alimentarea pompelor de incendiu	buc	2
15	Racorduri fixe pentru alimentarea de la pompele mobile de incendiu, tip B	buc	2
16	Montare grup de pompare	buc	1
17	Montare robinet cu sertar pana si corp oval, D=3", Pn16, cu actionare electrica	buc	1
18	Robinet cu ventil si plutitor D=1"	buc	2
19	Contor de apa (apometru) cu filtru incorporate, montat cu nipluri si piulite, Pn16, clasa metroligoca B, Qn=3,5mc/h, Qmax=7,0mc/h, Dn25	buc	1
20	Montare electropompa submersibila pentru ape uzate	buc	1
21	Basa (recipient in pardoseala) 1,0x0,8x0,8m cu gratar	buc	1
22	Efectuare proba de etanseitate la conducte de apa executate cu tevi de otel	buc	46
23	Izolarea conductelor cu izolatie de 40 mm grosime protejata cu folie de aluminiu	mp	7
<b>Total</b>			

Obiectiv: CLADIRE BIROURI INFOCONS  
Adresa: VIITORULUI, nr. 133, sect. 2, Bucuresti  
Beneficiar: ASOCIATIA INFOCONS

## 5. LISTA DE ECHIPAMENTE ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE

### 5.1. LISTA DE ECHIPAMENTE

Nr. Crt.	Denumirea	U.M.	Cantitate
1	Grup de pompare DAB pentru hidranti interior si exterior, pompe ( activa+1 rezerva) montate pe acelasi sasiu, $Q_n=2,1$ l/s, $H_{nec}= 50mCA$ , cu tablou propriu de comanda si automatizare	buc	1
2	Rezervor tampon $V=1$ mc	buc	2
3	Vas de expansiune cu membrana $V=500l$	buc	1
4	Electropompa submersibila pentru ape uzate, actionata cu plutitor, cu tablou propriu de comanda si automatizare, $Q_n=5MC/H$ , $H_{nec}=8,0mCA$	buc	1
5	Robinet din fonta cu sertar pana si corp oval, $P_n16$ , $D_n=80mm$ (3''), actionat electric	buc	1
6	Dispozitiv de protectie impotriva lipsei de apa montat pe conductele de aspiratie	buc	2
<b>Total echipamente</b>			